


 <b>VERIFIRE</b> Brandskyddsprojektering AB Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm www.verifire.se	Uppdragsnamn  <b>Kungliga Konsthögskolan</b>  <b>Checklista för utrymning vid förhyrning av festlokalen Valvet</b>	Dokumentnamn <b>Checklista vid förhyrning</b>	
		Uppdragsnummer <b>10518</b>	
Upprättad av <b>Rickard Lindberg</b>		Datum <b>2021-10-19</b>	Sida <b>1(4)</b>
		Revideringsdatum -	Version <b>1</b>
		Status <b>Utlåtande</b>	

Denna checklista riktar sig till dig som ansvarig för förhyrningen av festlokalen Valvet i Kungliga konsthögskolans lokaler. Du förbinder dig härmed att läsa igenom detta dokument samt utföra de kontroller och arbetsmoment som står häri innan gäster tillåts vistas i lokalerna.

Detta är inte en anvisning för hur man agerar vid brand i lokalerna, utan endast en checklista för att förbereda lokalen för dess ändamål i samband med varje förhyrning.

Checklistan består av tre punkter.

Information	Punkten har beaktats (signatur)
<p><b>1.</b> Lokalen är försedd med två utrymningsvägar. En i nordlig riktning och en i sydlig riktning. Dessa är markerade med mörkgrönt i bild nedan samt visas med hänvisningsskyltar i lokalen. Utrymning ska alltid vara möjlig dessa vägar ut.</p> <p>Framkomligheten <b>till</b> dessa utrymningsvägar (ljusgröna streck) samt i dessa utrymningsvägar (mörkgröna) ska vara minst 0,90 meter. Se till att möblering sker så att dessa uppfylls.</p> <p>Gå i utrymningsvägarna hela vägen ut och kontrollera att dörrar är enkla att öppna, öppnas utåt och att inget hindrande material finns i väg till utrymningsväg. Informera samtliga i personalen om hur utrymning förväntas ske. All personal ska ha kännedom om utrymningsvägarnas placering.</p> <p>Om det finns gäster med funktionsnedsättning som inte kan utrymma själva via trappor, till exempel om de sitter i rullstol, kan ni ha en plan för att i möjligaste mån hjälpa dessa personer ut.</p>	<div data-bbox="1189 1086 1353 1249" style="border: 2px solid black; width: 100px; height: 70px;"></div>
	

Information	Punkten har beaktats (signatur)
<p><b>2.</b> Lokalen är försedd med ett utrymningslarm som ljuder om rök detekteras. Om detta sker ska utrymning omedelbart påbörjas.</p> <p>Ni ansvarar för att se till att utrymning påbörjas skyndsamt och att det sker i lugn takt till närmaste utrymningsväg.</p> <p>I lokalen finns ett uttag som ska användas till ljudanläggningen. Detta uttag har som funktion att bli strömlöst när utrymningslarmet går. Ljudanläggning eller motsvarande får endast anslutas till detta uttag, se bild nedan.</p>	
	

Information	Punkten har beaktats (signatur)
<p><b>3.</b> Lokalen är avsedd för högst 150 personers samtidiga vistelse. Ni ansvarar för att säkerställa att inte fler än 150 personer vistas i festlokalen. Personal inräknas i detta antal.</p>	
	